

АКТ № 392
обследования работоспособности системы АУПС и СОУЭ

Город (район)

п. Зубова-Поляны

Объект:

МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1"
431110, РМ, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, 12

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1"

в лице директора Колдыриной Натальи Иллриодоровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР"

в лице директора Гордеенко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1" и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности систем АУПС и СОУЭ на объекте МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1" по адресу: 431110, РМ, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, 12, с типом сигнализации: пожарная.

Визуальным осмотром и техническим испытанием на объекте установлены: Прибор приемно-контрольный (АУПС), прибор оповещения (СОУЭ), извещатели: дымовые, ручные, оповещатели: световые, звуковые

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты/недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Сопротивление шлейфа сигнализации не более 2 кОм.

Включено дополнительное сопротивление 2,2 кОм.

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации не менее 30 МОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара приборы выдают звуковой и световой сигнал тревоги.

На основании вышеизложенного системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре признаны исправными и допущенными в эксплуатацию с "19" 06 2023 г.

Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации систем пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



АКТ № 392
проверки работоспособности системы передачи извещений
на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг"

"19" 06 2023г.

Город (район)

п. Zubova-Polyana
(наименование)

Объект:

МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1"

в лице директора Колдыриной Натальи Иллиодоровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР" в лице директора Гордеенко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1" и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности системы передачи извещений на пульт централизованной охраны МЧС России по Республике Мордовия "Стрелец-Мониторинг" с объекта МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1", расположенного по адресу 431110, РМ, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, 12.

Визуальным осмотром и техническим испытанием на месте установлено, что на вышеуказанном объекте установлены:

Прибор передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" ТАНДЕМ- 1 штука

Монтаж выполнен в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты/недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Наличие аккумулятора: Имеется

Наличие сигнала GSM: Имеется

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации: не менее 30 МОм

При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара прибор выдает звуковой и световой сигнал тревоги на объекте и на пульте централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия.


На основании вышеизложенного система передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" на объекте МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1", расположенном по адресу 431110, РМ, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, 12 признана исправной и подключенной на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия по адресу г. Саранск ул. Пушкина д.21. Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации системы передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



АКТ № 391
проверки работоспособности системы передачи извещений
на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг"

"19" 06 2013 г.

Город (район)

п. Зубова-Поляна
(наименование)

Объект:

МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1"

в лице директора Колдыриной Натальи Иллиодоровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР" в лице директора Гордеевко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1" и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности системы передачи извещений на пульт централизованной охраны МЧС России по Республике Мордовия "Стрелец-Мониторинг" с объекта МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1", расположенного по адресу 431110, РМ, рп. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя д.19 "а".

Визуальным осмотром и техническим испытанием на месте установлено, что на вышеуказанном объекте установлены:

Прибор передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" ТАНДЕМ- 1 штука

Монтаж выполнен в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Наличие аккумулятора: Имеется.

Наличие сигнала GSM: Имеется.

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации: не менее 30 МОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара прибор выдает звуковой и световой сигнал тревоги на объекте и на пульте централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия.

На основании вышеизложенного система передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" на объекте МБОУ "Зубово-Полянская СОШ №1", расположенном по адресу 431110, РМ, рп. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя д.19 "а" признана исправной и подключенной на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия по адресу г.Саранск ул.Пушкина д.21. Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации системы передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

